

Wskaźniki przerw w dostawie energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2022 na obszarze działania OSDn Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.

Zgodnie z § 41ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku, Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI, za rok 2022 dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźnik	Typ przerwy	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	0 min./odb.	0 min./odb.
	Nieplanowane	5 min./odb.	5 min./odb.
SAIFI	Planowane	0 szt./odb.	0 szt./odb.
	Nieplanowane	0,14 szt./odb.	0,14 szt./odb.
MAIFI		0 szt.	

Liczba obsługiwanych odbiorców - 7

Data publikacji: 31.03.2023