Wskaźniki przerw w dostawie energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018 na obszarze działania Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.

Zgodnie z § 41ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04. 05. 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami) Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI, za rok 2018 dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźnik	Typ przerwy	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	0 min	0 min
	Nieplanowane	40 min.	40 min.
SAIFI	Planowane	0	0
	Nieplanowane	0,14	0,14
MAIFI	0		

Liczba obsługiwanych odbiorców - 7

Data publikacji: 04 02. 2019 r.